

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов учебно-бытового корпуса КГПОАУ
«Камчатский политехнический техникум» (Молчанова, 22)
и предоставляемых на них услуг в сфере образования

1 Краткая характеристика объекта

1.1 Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: учебно-бытовой корпус, 683015, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 22.

Наименование предоставляемых услуг: образовательные.

1.2 Сведения об объекте: отдельно стоящее здание, включающее в себя 2 здания (учебный и бытовой корпуса) с крытым переходом: учебный корпус - 4 этажа, 3174,3 м², бытовой корпус - 2 этажа, 2686,2 м².

Наличие прилегающего земельного участка: 780 м² в виде прилегающей асфальтной дороги.

1.3 Название организации, которая предоставляет услугу населению: Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Камчатский политехнический техникум» (КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»).

1.4 Основания для пользования объектом: оперативное управление, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 9 сентября 2015 года № 41-41/001-41/001/009/2015-3968/2, кадастровый номер: 41:01:0010116:11034.

1.5 Форма собственности: государственная.

1.6 Административно-территориальная подведомственность: региональная.

1.7 Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования Камчатского края; 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 35.

2 Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

1.1 Сфера деятельности: образование.

1.2 Плановая мощность: посещаемость – 450 человек в день, кол-во обслуживаемых в день – 450 человек, вместимость – 450 человек, пропускная способность – 450 человек.

1.3 Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием (на объекте имеются: пандус, 5 учебных аудиторий, специально оборудованный санузел, оборудован переход до холла с гардеробом и столовой).

1.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста и пожилые.

1.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха и категории обучающихся инвалидов согласно разработанным профиограммам (таблица 1).

Таблица 1

Категории инвалидов

№	Наименование профессий	Нарушение функций											
		с ОДА ВК ¹ , 1/2 степень ограничения		с ОДА НК ² , 1/2 степень ограничения		с умственной отсталостью, 1/2 степень ограничения		слабослыша- щие, 1/2 степень ограничения		слабовидящие, 1/2 степень ограничения		кровообращение, 1/2 степень ограничения	
		М ³	Д ⁴	М	Д	М	Д	М	Д	М	Д	М	Д
1	Бухгалтер (средней квалификации)	+/-	+/-	+/+	+/+	-/-	-/-	+/+	+/+	-/-	-/-	+/+	+/+
2	Техник- программист	+/-	+/-	+/+	+/+	-/-	-/-	+/+	+/+	+/-	+/-	+/+	+/+
3	Юрисконсульт (средней квалификации)	+/-	+/-	-/-	-/-	-/-	-/-	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+

¹ ОДА ВК - нарушение опорно-двигательного аппарата, функций верхних конечностей.

² ОДА НК - Нарушение опорно-двигательного аппарата, функций нижних конечностей.

³ Мальчики

⁴ Девочки

3 Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для инвалидов
учебно-бытового корпуса техникума (ул. Молчанова, д.22)

№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется
2	Сменные кресла-коляски	Не соответствует
3	Адаптированные лифты	Не соответствует
4	Поручни	Имеется
5	Пандусы	Имеется
6	Подъемные платформы (аппарели)	Не соответствует
7	Раздвижные двери	Не соответствует
8	Доступные входные группы	Имеется входная дверь с расширенным проемом, поручнем на входе и внешним пандусом
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется специально оборудованный санузел
10	Достаточная ширина дверных проемов в степенях, лестничных маршей, площадок	Имеется 5 учебных аудиторий, расположенных на 1 этаже, переход в бытовой корпус, оборудованный внутренним пандусом, что позволяют беспрепятственно пройти в гардероб, холл, столовую, а также имеется раковина для мытья рук перед столовой
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не соответствует. Необходимо обеспечить выполнение информации крупным шрифтом с учетом требований к шрифту
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Не соответствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не соответствует
14	Иные:	
14.1	Санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в учебно-бытовом	УБК соответствует требованиям к водоснабжению, освещению, воздушно-

	корпусе (УБК)	тепловому режиму. Не соответствует требованиям к канализации, стоимость капитального ремонта которой составляет согласно смете 4137768 рублей
14.2	Санитарно-бытовым условиям	В УБК на 1 этаже имеется специально оборудованный санузел. Необходимо оборудовать соответствующей вешалкой гардероб
14.3	Социально-бытовые условия	УБК не соответствуют. Необходимо оборудовать рабочее место инвалида в учебных аудиториях, выполнить оснащение комнаты психологической разгрузки (кабинета релаксации)
14.4	Беспрепятственный доступ к информационным объектам инфраструктуры	Соответствует.
14.5	Правила пожарной безопасности и электробезопасности	Не соответствуют. Пожарная сигнализация УБК не соответствуют нормативным требованиям и предполагает капитального ремонта, общая сметная стоимость которого составляет 10 347 852 рублей
14.6	Требованиям охраны труда	Соответствует
14.7	Соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта	Соответствует
14.8	Парковочное место для инвалидов и лиц с ОВЗ в непосредственной близости с административными зданиями	Имеется.
14.9	Уклон пешеходных дорожек и тротуаров	Не соответствует требованиям к земельным участкам согласно п.4 СП 59.13330.2012. Перепад уклона земельного участка по Молчанова, 22, на котором расположены УБК, общежитие и учебно-производственные, превышает допустимый (1:10), в том числе продольный (5%) и поперечный (2%); пересечение пешеходных дорожек не выполнено на одном уровне
14.10	Наружное электрическое освещение территории БПОО	Не соответствует. В местах, отдаленных от зданий техникума, необходимо установить столбы с наружным освещением
14.11	Учебные помещения для обучающихся с нарушением ОПА в составе жилого блока	Не соответствует. Общежитие расположено отдельным зданием
14.12	Площадь обеденного зала столовой на одно посадочное место	Соответствует
14.13	Доступность спортивного зала с раздевалкой,	Не соответствует. Спортзал зал расположен на 2 этаже учебно-бытового корпуса.

	душевой комнатой и санузелом	Дверной проем не соответствует размерам, отсутствует специально оборудованные душевая и санузел.
14.14	Доступность актового зала	Не соответствует. Актовый зал расположен на 2 этаже учебно-бытового корпуса
14.15	Наличие поручней по расположению учебных классов, внутреннего перехода, холла, гардероба и т.д.	Имеется. Частичное оборудование поручнями 1 этажа, включающего вход в учебные классы, санузел, кабинет педагога-психолога, гардероб, столовую

4 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2	Наличие при входе в объект вывески с планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
3	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действия	Имеется (дистанционно, посредством электронной почты) E-mail: kam_kpt@mail.ru
4	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не проводилось
5	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ № 53-Т от 17.02.2020 г.
6	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставляется
7	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не имеется
8	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не имеется
9	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не обеспечивается

10	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не имеется
11	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
12	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Имеется 1 штатная единица

5 План по повышению доступности объекта и услуг для инвалидов

№ п/п	Наименование мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов объекта	Сроки
1	<p>Осуществить закупку необходимого оборудования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сменные кресла-коляски; 2) адаптированные лифты или подъемники платформы (аппарели) для доступа на 2 этаж к спортивному и актовому залам; 3) вешалка в гардероб; 4) оборудовать рабочее место инвалида в учебных аудиториях (5 кабинетов) 1 этажа; 5) оборудование для комнаты психологической разгрузки (кабинета релаксации) 	2025
2	Осуществить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025
3	Осуществить дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2025
4	<p>Выполнить ремонтные работы в соответствии с требованиями санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса в учебно-бытовом корпусе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) капитальный ремонт канализации (стоимость капитального ремонта которой составляет согласно смете 3 137 768 рублей); 2) капитальный ремонт пожарной сигнализации (пожарная сигнализация учебно-бытового корпуса не соответствуют нормативным требованиям (правилам пожарной безопасности и электробезопасности), общая сметная стоимость которого составляет 5 347 852 рублей; 3) расширение проемов в спортивный зал, раздевалки, душевые комнаты и санузлы; 4) монтаж поручней (необходимо оборудовать поручнями 1 этаж по периметру, включающего вход в учебные классы, санузел, кабинет социального педагога, педагога-психолога, гардероб, столовую) 	2025
5	Привести в соответствие с требованиями к земельным участкам согласно п.4 СП 59.13330.2012 (перепад уклона земельного участка по Молчанова, 22, от въезда на территорию, а также между учебно-бытовым корпусом и	2035

	общезитием превышает допустимый 1:10, в том числе продольный 5% и поперечный 2%; пересечение пешеходных дорожек не выполнено на одном уровне)	
6	Оборудовать наружным электрическим освещением территории учебно-бытового корпуса (в местах, отдаленных от зданий техникума, необходимо установить столбы с наружным освещением)	2025

№ п/п	Наименование мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов услуг	Сроки
1	Установить вывеску с планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2022
2	Обеспечить инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действия, используя дистанционные формы интеракции	2024
3	Составить график инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Ежегодно
4	Обеспечить предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	2024
5	Обеспечить предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025
6	Привести в соответствие транспортных средств (при их наличии), используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2025
7	Обеспечить допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	2025
8	Обеспечить наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2025